

Leistungsverzeichnis

28.05.2026

PFP10412.10

Estrich

Angebotsaufforderung

Sehr geehrte Damen und Herren,
 nachfolgend erhalten Sie ein Leistungsverzeichnis mit der Bitte um Bearbeitung.
 Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Bauvorhaben

PFP10412 Anbau Stieler Wiesbaden Erbenheim

Gegenstand der Ausschreibung ist ein eingeschossiger Anbau an ein bestehendes Einfamilienhaus im Außenbereich von Wiesbaden.

Der Anbau wird als Holzrahmenkonstruktion mit Flachdach und Dachbegrünung ausgeführt.

Die Baustelle ist über einen landwirtschaftlichen Fahrweg erreichbar, der zugleich als Radweg genutzt wird; hier ist besondere Vorsicht bei der Zuwegung erforderlich.

Auf dem Grundstück stehen ausreichend Flächen für Geräte, Maschinen und Baumaterialien zur Verfügung.

Da das Wohnhaus während der Bauzeit von der Bauherrschaft mit kleinen bzw. schulpflichtigen Kindern bewohnt wird, ist eine durchgängige und kindersichere Baustellenabsicherung sicherzustellen.

Bauort

In den Erlen 1
 Wiesbaden

Ausschreibung

planfabrik architektur gmbh
 Hofaue 35
 42103 Wuppertal

Telefon 0202.697592.40
 Telefax 0202.697592.49
 eMail ausschreibung@planfabrik.com

Vergabeinfos

Abgabefrist des Angebots:	22.06.2026
Datum und Zeit der Eröffnung:	26.06.2026 12:00
Zuschlagsfrist:	26.06.2026
Auftragsdatum:	03.07.2026

Ausführung voraussichtlich:

Beginn:	21.09.2026
Ende:	22.09.2026

Ort der Angebotsabgabe:

Die Abgabe des Angebotes erfolgt ausschließlich über die Website der planfabrik architektur gmbh. Übersendungen per eMail oder per Post werden nicht gewertet!

Bieterangaben | Firmenstempel

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
0010	29,250 m2 STLB-Bau 2025-10 025 Zementestrich Estrich auf Trennschicht 2kN/m2 C25 F4 SW1 D 40mm Zementestrich CT, mit Grenzwerten für Ebenheitsabweichungen mit erhöhten Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2019-07 Tabelle 3 Zeile 4, einschichtig, als Estrich auf Trennschicht DIN 18560-4, unbewehrt, lotrechte Nutzlast bis 2 kN/m2, Druckfestigkeitsklasse C25 DIN EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F4 DIN EN 13813, Schwindklasse SW1, Estrichenddicke 40 mm, für Flächen in Innenräumen, zur Aufnahme von Parkett, Oberfläche von Hand glätten.
0020	29,250 m2 STLB-Bau 2025-10 025 Wärmedämmschicht Fußboden PS-Hartschaum EPS D 70mm 0,040W/(mK) DEO dh Wärmedämmschicht für Fußboden, aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, als Platte, Dicke 70 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,037 W/(mK), einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, hohe Druckbelastbarkeit - dh, auf Rohdecke, als Unterlage für Estrich.
0030	27,270 m STLB-Bau 2025-10 025 Randdämmstreifen PE-Schaum D 10mm H 180mm Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 180 mm, mit Fuß und Folienlasche, selbstklebend, für Estrich auf Dämmschicht, Zementestrich.
0040	29,250 m2 STLB-Bau 2025-10 025 Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,15mm Trennschicht aus PE-Folie, einlagig, Dicke 0,15 mm, Stöße überlappen, auf Betonflächen, als Unterlage für Zementestrich.
	Angebotssumme netto	
	Umsatzsteuer (19,00 %)	
	<u>Angebotssumme brutto</u>		<u>.....</u>

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die verbindliche Abgabe des vorstehenden Angebotes.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Name in Druckschrift _____

Position im Unternehmen _____

Firmenstempel